



สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพลังงาน กปผ. ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท โพร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ตรวจสอบพื้นที่โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ปราจีนบุริก้าส อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 12 นิ้ว และขนาด 6 นิ้ว รวมระยะทางวางท่อทั้งหมดประมาณ 3,430 เมตร แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เป็นการเชื่อมต่อจาก Sale tap valve ได้ดินขนาด 12 นิ้ว ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 วางท่อนานกับเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ของ กปผ. ตลอดแนวไปจนถึงถนนสาธารณะทางเข้าบริษัท ที.ซี.ฯ และเข้าสู่สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (Gate Station) ไปจนถึงรั้วด้านหน้าโรงงานของบริษัท ที.ซี.ฯ จากนั้นวางท่อตามแนวรั้วภายในพื้นที่บริษัท ที.ซี.ฯ รวมระยะทางประมาณ 2,580 เมตร

ส่วนที่ 2 แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ปราจีนบุริก้าส อินดัสทรี จำกัด มีจุดเริ่มต้นจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (MRS) ของบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด โดยการวางท่อตามแนวรั้วจากภายในพื้นที่ของบริษัท ที.ซี.ฯ ออกไปบริเวณพื้นที่ว่างของบริษัท สวนสัตว์เปิดบ้านสร้าง จำกัด ผ่านถนนของ อบต.บางแตน เข้าสู่รั้วด้านหลังของบริษัท ปราจีนบุริก้าส อินดัสทรี จำกัด และเข้าสู่สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (MRS) ของบริษัท ปราจีนบุริก้าสฯ รวมระยะทางประมาณ 850 เมตร

